2.NP - ROZVODY UVK

M = 1: 75

Č.M	NÁZOV MIESTN	Svetlá výška m miestn.	
2.01	HALA, SCHODISKO	3,1m	44,0
2.02	SÁŇA	3,1m	20,46
2.03	DENNÁ MIESTNOSŤ	3,1m	44,61
2.04	HERŇA	3,1m	60,32
2.05	PRÍPRAVA JEDLA	3,1m	8,31
2.06	UMÝVÁRKA, WC	3,1m	17,32
2.07	KANCELÁRIA	3,1m	7,55
2.08	CHODBA	3,1m	4,07
2.09	SKLAD	3,1m	1,09
2.10	WC PERSONÁL	3,1m	1,09
2.11	SÁŇA	3,1m	20,6
2.12	DENNÁ MIESTN.	3,1m	44,61
2.13	HERŇA	3,1m	60,33
2.14	PRÍPRAVA JEDLA	3,1m	8,32
2.15	UMÝVÁRKA, WC	3,1m	17,32
2.16	PREDSIEŇ	3,1m	4,06
2.17	SKLAD	3,1m	4,13
2.18	EKONOMAT	3,1m	4,16
2.19	WC PERSONÁL	3,1m	1,28
2.20	CHODBA, SCHODISKO	3,25m	61,98
2.21	KANCELÁRIA	3,1m	20,52
2.22	KANCELÁRIA	3,1m	14,04
2.23	PREDSIEŇ	3,1m	3,42
2.24	WC	3,1m	1,1
2.25	WC	3,1m	1,1
2.26	SPRCHY	3,1m	8,26
2.27	KANCELÁRIA	3,1m	20,52
2.28	KANCELÁRIA	3,1m	20,92
2.29	KANCELÁRIA	3,1m	16,18

Č.M	NÁZOV MIESTN	Svetlá výška m miestn.	
2.30	TECH. MIESTN.	3,1m	13,53
2.31	KANCELÁRIA	3,1m	13,3
2.32	VÝTAH		
2.33	SKLAD	3,1m	0,84
2.34	CHODBA	3,1m	19,18
2.35	EKONOMAT, TECH. M.	3,1m	4,83
2.36	SACHTA PRE ZVOZ PRÁDLA		
237	VÝDAJ PRÁDLA	3,1m	16,97
2.38	CHODBA	3,1m	5,32
2.39	KANCELÁRIA	3,1m	19,23
2.40	KANCELÁRIA	3,1m	18,04
2.41	SCHODISKO	3,25m	19,95
2.42	CHODBA	3,25m	39
2.43	SCHODISKO	3,25m	19,95
2.44	CHODBA	3,1m	16,19
2.45	CHODBA	3,1m	4,76
2.46	WC	3,1m	1,26
2.47	SKLAD HRAČIEK	3,1m	12,10
2.48	UMÝVÁRKA, WC	3,1m	21,24
2.49	SPÁLNA	3,1m	39,37
2.50	DENNÁ MIESTNOSŤ	3,1m	49,85
2.51	PRÍPRAVA JEDLA	3,1m	8,36
2.52	SKLAD HRAČIEK	3,1m	5,66
2.53	PRÍPRAVA JEDLA	3,1m	8,48
2.54	SKLAD HRAČIEK	3,1m	12,18
2.55	CHODBA	3,1m	16,64
2.56	UMÝVÁRKA, WC	3,1m	18,79
2.57	SPÁLNA	3,1m	39,37
2.58	DENNÁ MIESTNOSŤ	3,1m	50,16

UŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP.....1036,2m2

LEGENDA

- 153 - KORAD 22 K 6/12 - A TRV15/PV15(0.88) — NAVRHOVANÉ VYKUROVACIE OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD S BOČNÝM PRIPOJENÍM
- VYSVETLIVKY: KORAD 22 K 4/12 - A
  - DVOJRADOVÉ TELESO
  - POČET KONVEKTOROVÝCH PLECHOV
  - PORADOVÝ ZNAK TELESA V MIESTNOSTI
  - STAVEBNÁ DĹŽKA TELESA V DECIMETROCH
  - STAVEBNÁ VÝŠKA TELESA V DECIMETROCH
- TRV15/PV15(0.88) — SPIATOČKA — REGULAČNÉ ŠRÚBENIE HERZ RL-5, PRIAMEHO PREVEDENIA DN15 (0.95 - POLOHA HYDRAULICKÉHO PREDNASTAVENIE VRETENA REGULAČNEJ SPOJKY)
- PRÍVOD — TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90, PRIAMEHO PREVEDENIA DN15; OSADIŤ TERMOHLAVICOU HERZ MINI S PRIPOJENÍM M28 x 1,5
- ARMATÚRY NA ROZVOD PRIPÁJAŤ ZVERNÝM ŠRÚBENÍM /KOVOVO TESNIACIM/ HERZ 1/2" x 15
- PRÍVOD, SPIATOČKA — ROZVODNÉ POTRUBIE UVK Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE VIEGA PRESTABO S TEPLOTNÝM SPÁDOM VYKUROVACEJ VODY 65/58°C

POZNÁMKA :

NAVRHNUTÉ ZARIADENIA JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM PREVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO
VYPRACOVAL:	ING. JÁN IVANKO
INVESTOR:	MESTO MICHALOVCE, NÁM. OSLOBODITEĽOV 30, 071 01 MICHALOVCE
MIESTO STAVBY:	S.H. VAJANSKÉHO 5, MICHALOVCE
NÁZOV STAVBY:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY S.H. VAJANSKÉHO 5, MICHALOVCE
PS/SO:	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
Č. KÓPIE:	
OBSAH VYKRESU:	2.NP - ROZVODY UVK

UNIprojekt plus, s.r.o.
094 22 Nižný Hrušov 571
mobil: 0918566516
e-mail: uniprojekt@stonline.sk

FORMÁT:	5x A4
DÁTUM:	01/2017
STUPEŇ:	DSPaR
DIEL:	UVK
REVÍZIA:	
MIERKA:	1:75
Č. VÝKRESU:	UVK3