

# PRÍLOHA č.1

Stavba : REKONŠTRUKCIA TEPLOVODOV NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE  
 Objekt : Teplovod kotolňa PK3 - trasa SAV

UK

## NRG FLEX 17\_064

Oceľ

Oceľové predizolované potrubie EN 10217 - izolácia séria 2  
 Podľa normy EN 253 s dvomi medenými drôtmí (škandinávsky systém)  
 Polyuretánová izolácia - Lamda < 0,027 W/m\*K pri 5 0°C  
 max. teplota 150°C

m

Seria2	T032A06	NRG PREMIO DN32, DA125, 6m, izolácia séria 2	240,00
--------	---------	--	--------

Set na doizolovanie - izolácia séria 2  
 Dvojité uzavretie  
 Kompletné s PUR penou v pripravenou k použitiu  
 Doizolovanie DN32, DA125, izolácia seria 2

ks

Seria2	KG032BE		56,00
--------	---------	--	-------

Predizolované koleno 45° a 90° - izolácia séria 2  
 Podľa normy EN 253 s dvomi medenými drôtmí (škandinávsky systém)  
 Polyuretánová izolácia lamda < 0,027 W/m\*K pri 50°C  
 max. teplota 148°C

Seria2	C90032A (90°)	Predizolované koleno 90° DN32, DA125, izolácia séria 2	0,5x0,5m	10,00
--------	---------------	--	----------	-------

Seria2	WSRAI032110	Ukončovacia manžeta DN32 / DA125	2,00
--------	-------------	----------------------------------	------

Seria2	APG110	Labyrintové tesnenie DN32 / DA125	2,00
--------	--------	-----------------------------------	------

Seria1	CUCOM1020	Dilatačný vankúš 2000x1000x40	2,00
--------	-----------	-------------------------------	------