

[illegible]

<p>ROZVODNA SUSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TN-S ROZVODNA SUSTAVA 1+PE+N AC 230V 50Hz TN-S OCHRANNÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41, OCHRANA PRI PORUČHE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENIM PRI PORUČHE A OCHR. POSPÁJAN ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ ,KRYTMI. DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNICOM</p>		<p>ING.JOZEF PROJEKTOVÁ EUROPSKÁ 0413 KO</p>	
ZODP. PROJEKTANT EL:	Ing. Jozef RUŠČÁK		
VYPRACOVAL :	Ing. Jozef RUŠČÁK		
MIESTO STAVBY :	Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce		
OBJEDNÁVATEL :	Mesto Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, 07101 Michalovce	<p>FORMÁT : DÁTUM : STUPEŇ : MIERKA : ČÍSLO ZÁKAZKY : ČASŤ : ELEKTRO</p>	
<p>STAVBA :</p> <p>KLIMATIZÁCIA PODKROVNÝCH PRIESTOROV GEMERSKEJ KNIŽNICE PAVLA DOBŠINSKÉHO V ROŽŇAVE</p>			
<p>OBSAH VÝKRESU :</p> <p>ČIASTK.PODORYS 2.NP PODORYS 3.NP , REZ A-A</p>			